



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.ZUZ.5.421.3.36.2019.DW

WD. 1650. 114. 2019

WD-ewf.

Żywiec, dnia 07.10.2019 r.

US/WI
18.10.19
INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

URZĄD GMINY OŚWIĘCIM	
Wpł. dnia	18 -10- 2019
L.dz.	O.16618/2019
podpis	

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek **Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o.o., Brzezinka, ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim** działającego poprzez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Wójcika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR11 Ø90x8,2 mm nad potokiem „Różany Potok” w km 0+660, w obrębie działki nr 1392/1 w konstrukcji istniejącego przepustu, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej, ul. Edukacyjnej w m. Rajsco, gm. Oświęcim oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku „Różany Potok” i rzeki Soły tj. wykonanie kanału kanalizacyjnego z rur PVC Ø200x5,9mm wraz z betonową studnią kanalizacyjną na działkach 1130/545 i 1130/469 w m. Rajsco, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski.

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

Z-CIA DYREKTORA

Marzanna Tkocz
Marzanna Tkocz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim – z prośbą o powiadomienie, że niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Rajsco oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni,
2. a/a +BIP RZGW Kraków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

T. +48 (33) 8610333 • F. +48 (33) 86 10 334 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl